



Nr. 59868/2018/13.11.2018

Către

**ORAȘUL CURTICI** prin **Dominul Ban Ioan Bogdan, Primar,**  
**Str. Primăriei, nr. 47, Curtici, jud. Arad,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 54272/19.10.2018 privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**Drum secuitor Macea, construirea Ceațării ocolitoare Sud-Nord, orașul Curtici (extravilan), jud. Arad,**  
 vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

### **AVIZ FAVORABIL**

cu respectarea obligațiilor următoarelor condiții:

**Condiții tehnice:**

1. Pentru asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor în zona conductei se va lăsa legătura cu Exploatarea Teritorială Arad - Sector Arad - str. Poetului, nr. 56, tel. 0257-289092. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 72 ore înainte, la nr. de fax: 0257-289864 sau e-mail: fanel.stancuj@transgaz.ro.
2. Se va păstra distanță minimă de 6 m între conducta de gaze și sănțul proiectat (aferent DJ 792 C).
3. În zona de intersecție cu drumul proiectat, conducta de transport gaze se va proteja în tub metalic, conform prevederilor STAS 9312-87 și Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013.
4. Lucrările de protejare a conductei de gaze se vor realiza pe baza unui proiect tehnic ce va fi transmis Departamentului Exploatare Mantenanță, P-ja. G. Enescu, nr. 11, Mediaș, în vederea avizării în CTE-Transgaz SA. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Arad pentru întocmirea notei de colaborare ce va face parte integrantă din proiect. Acesta va fi executat de societăți autorizate de ANRE pentru lucrări asupra conductelor de transport gaze de înaltă presiune și va fi depus (la Transgaz) atât pe suport hârtie cât și în format electronic (CD).
5. Lucrările de protejare a conductei de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Arad.
6. Organizarea de sănțier se va amplasa la distanță minimă de 20 m față de conducta de transport gaze.
7. În zona de protecție a conductei de gaze (6 m stânga-dreapta) este interzisă depozitarea materialelor și a pământului rezultat din săpătură precum și staționarea mașinilor și utilajelor grele iar lucrările vor fi executate cu atenție sporită evitându-se lovitrea conductei și a izolației anticorozive a acesteia.
8. Pe o zonă de 20 m, de o parte și de alta a conductei de gaze, lucrările de construire a drumului vor fi realizate doar după finalizarea lucrărilor de protejare a conductei.
9. Constructorul va lăsa toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiarilor și apărarea împotriva incendiarilor.

**Condiții generale:**

1. Costurile datorate lucrărilor de protejare a conductei de gaze vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate.
2. În cazul în care, datorită lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarie/deteriorarea conductei de transport gaze Dn 200 Racord SRM Curtici (conform planurilor anexate documentației, vizate de Sector Arad) costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarului avizului.
3. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL  
STERIAN ION

